

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности объекта**

г. Светлоград
(наименование населенного пункта)

«12» 01 2018 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Заведующий Заварзина Галина Викторовна

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «МОВО»): Начальник ПЦО МОВО по Петровскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»

(должность представителя и наименование МОВО)

-представителя отдела МВД России по Петровскому району: Зам. Начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по Петровскому району подполковник полиции Писаренко Юрий Николаевич.

-представителя отдела МВД России по Петровскому району: Зам. начальника отдела УУП и ПДН отдела МВД России по Петровскому району начальник ПДН отдела МВД России по Петровскому району подполковник полиции Перепелица Владимир Иванович

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МБДОУ ЦРР-ДС № 10 «Берёзка» г. Светлоград.

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г.Светлоград, пер. Садовый,25 «Б».

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО МОВО по Петровскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Двухэтажное капитальное строение, кирпичная кладка, ж/б перекрытие, ограждение – декоративная металлическая решетка, высока около 2-х метров. Охрана сторожевая 1 чел. в смену. Территория детского сада составляет 7817 квадратных метров.

Инженерно-техническая укрепленность: Входные двери металлопластиковые, запираются на один взрезной несамозащелкивающийся замок. Окна металлопластиковые, решетками не укреплены.

Видеонаблюдение: имеется 1 камер на центральный вход здания.

Оснащенность техническими средствами охраны:

Астра -321, Астра-Р, ППКОП 011-8-1-011-1. СКАТ, расположен в коридоре.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2009 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1 Необходимо установить периметральное освещение.

Срок исполнение: 01.06.2018г

1.2 Система видеонаблюдение находится в неисправном состоянии.

Срок исполнение: 01.06.2018г

1.3 Необходимо установить дополнительно 5 камер.

Срок исполнение: 01.06.2018г

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.
2.1 Не имеются.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 _____
(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям:

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года №1235.

- отсутствием уличного освещения ночью учреждение находится в неосвещенном состоянии. Неосвещенная территория ДОУ угроза осуществления террористических актов на территории детского сада, что станет угрозой и захвата заложников. В ночное время можно свободно и беспрепятственно проникнуть на территорию ДОУ и произвести захват здания, тщательно осмотреть территорию на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов не возможно. **Срок исполнения: 01.06.2018г**

- Система видеонаблюдения находится в неисправном состоянии. Необходимо установить дополнительно 5 камер. **Срок исполнения: 01.06.2018г**

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными / непригодными)

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»

Отдел МВД России по петровскому району

Отдел МВД России по петровскому району



[Signature]
[Signature]
[Signature]

Результаты контрольных проверок:

1. «12» 01 2018 г.

- мероприятия п. ____ акта обследования _____ в полном объеме;
(выполнены/не выполнены)
- технические средства охраны на объекте проверены во всех режимах и _____
(пригодны/не пригодны)

для дальнейшей эксплуатации;

- особые отметки: _____

Представитель «ОВО» _____ / _____ /

Представитель «Заказчика» [Signature] / Заварзина Г. В.



[Signature]