



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)

356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Предписание № 55/1/23

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

ребёнка - детский сад № 10 "Берёзка" г. Светлоград в лице законного представителя заведующего
Заварзиной Галины Викторовны

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)
подполковника внутренней службы Островерхова С.В. от 10.08.2020 г. № 55, ст. 6 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по
Петровскому городскому округу и Грачевскому району) лейтенант внутренней службы Тхигов
Амир Аскаревич

в период с 12 ч. 20 мин. до 13 ч. 20 мин. 11.08.2020 г.; с 13 ч. 00 мин. до 40 ч. 00 мин.
11.08.2020 г. проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты - здание
детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться
или распоряжаться является муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад № 10 "Берёзка" г. Светлоград, расположенных по адресу:
Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, пер. Садовый, 25 Б.

При проведении проверки присутствовали: Заварзина Галина Викторовна, заведующий
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребёнка
- детский сад № 10 "Берёзка" г. Светлоград.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	В здании детского сада не проведена работа по замене составных частей (пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели, прибор приемно-контрольный пожарный) автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которых истек (более 10 лет).	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы	01.09.2021г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (есть) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отм. гка (подп. сь) о выполнении
2	В здании детского сада не проведена работа по замене составных частей (пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели, прибор приемно-контрольный пожарный) автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которых истек (более 10 лет).	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	01.09.2021 г.	
3	Не проводится проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны), расположенных в здании детского сада, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов проверки. Протокол испытаний акт испытания внутреннего противопожарного водоснабжения от 19.08.2020 г. № 94 Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 55 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Показатели В2 - умеренновоспламеняемые, Д2 - с умеренной дымообразующей способностью, Т2 - умеренноопасные, РП1 - нераспространяющие) Части 2, 6, 7 статьи 134, часть 4 статьи 145, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 33 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.09.2021 г.	
4	Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: Протокол испытаний АУПС и СОУЭ от 19.08.2020 г. № 94, составленный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по СК»). п. ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 55 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.09.2021 г.	
5	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Протокол испытаний АУПС и СОУЭ от 19.08.2020 г. № 94, составленный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по СК»). п. ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.			
6	Не все помещения оборудованы дымовыми пожарными извещателями, что не соответствует требованиям п. А 4 прил.	А СП 513130.2009 Протокол испытаний АУПС и СОУЭ от 19.08.2020 г. № 94 п. ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2021 г.	
7	В подвале детского сада № 10 березка допускается хранения горюче материалы но не обеспечено автоматической пожарной сигнализации, что запрещено нормативными документами в области пожарной безопасности.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункты А 4 СП 5.13130.2009 «Свод правил	01.09.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю (по Петровскому
городскому округу и Грачевскому району)
лейтенант внутренней службы Тхигов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)




(подпись, М.Л.П.*)

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением центр
развития ребёнка - детский сад № 10 "Берёзка" г.
Светлоград Заварзина Г.В.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 04 » 09 2020 г.